СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДЕНО
Управляющий директор-Директор «Разреза «Виноградовский»-филиала АО «КТК» _____Дмитриев Е.Г. «26» 10 2026г.	Технический директор АО «КТК» _____Юренков К.Ю. «23» 10 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг

Обслуживание и ремонт автоматических систем пожаротушения «ЭПОТОС» на горной техники АО «КТК» - филиал «Разрез Виноградовский»

Кемерово
2026

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ		
Обслуживание и ремонт автоматических систем пожаротушения «ЭПОТОС»		
1.1.	Заказчик, адрес	АО "КТК", г. Кемерово, ул.50 лет Октября, д.4
1.2.	Место оказания услуг	Кемеровская область, село Каракан, Разрез «Виноградовский» - филиал АО «КТК»; ремонтная площадка Исполнителя
1.3.	Контактное лицо по техническим вопросам	Шелкович Александр Николаевич заместитель главного механика тел. сот.89511838307, email shelkovich.an@ktk.company
1.4.	Оборудование, подлежащее обслуживанию и ремонту	Экскаваторы Komatsu: PC 1250; PC 800; PC400 Бульдозера Komatsu: D 475; D 375; D 275; Колесный бульдозер Komatsu: WD 600 Погрузчики Komatsu:WA 700; WA 600; WA 470 Погрузчики Liebherr L566 Погрузчики SHANTUI L76-C5 Автогрейдер CAT 24M Буровая установка DML 1200 Перегружатель Liebherr LH 26 M Перегружатель CAT M 318 Сортировачная установка POWERSKREEN 1400 Сортировачная установка POWERSKREEN 2100 Дробильная установка LOKOTRACK LT1213 Дробильная установка Sandvik QI 441 Автосамосвалы Komatsu HD 785
1.5.	Описание объемов работ	Исполнитель по заданию Заказчика обязуется проводить ремонт, техническое обслуживание, проводить отключение и подключение систем автоматического пожаротушения «ЭПОТОС» на время ремонтных работ по заявке Заказчика, проводить проверку работоспособности систем автоматического пожаротушения для горной, строительной, карьерной и иной техники заказчика, по акту приема-передачи выполненных работ.
1.6.	Дата начала/окончания выполнения работ	01.01.2026 – 31.12.2026, с пролонгацией на следующий год, путем подписания дополнительного соглашения

1.7.	Гарантийные обязательства	Исполнитель гарантирует Заказчику бесперебойную работу систем автоматического пожаротушения «ЭПОТОС» в межсервисный интервал и несет ответственность перед Заказчиком в случае несрабатывания системы в автоматическом режиме.
РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ		
2.1.	Основные технические требования	Исполнитель должен иметь лицензию по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности; Исполнитель гарантирует, система пожаротушения обеспечивает локализацию и ликвидацию очагов возгорания на технике Заказчика в автоматическом режиме. Исполнитель производит перезарядку системы в случае необходимости, а так же проводит замену неисправных запасных частей. Периодичность проведения технического обслуживания 1000 м/ч; проводить согласно регламента по техническому обслуживанию системы пожаротушения «ЭПОТОС»
2.2	Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг.	Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Исполнителя (по согласованию Заказчика). Доставка запасных частей осуществляется за счёт Исполнителя.
2.3	Общие требования к оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии оказания услуг, методам и методики оказания услуг, комплектующим и материалам.	Работы производить в соответствии с рекомендациями изготовителя ремонтируемого изделия. При производстве работ соблюдать требования, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также требования локальных нормативных актов АО «КТК» в сфере охраны труда и промышленной безопасности. Исполнитель вправе использовать собственные материалы и комплектующие, не являющиеся продукцией системы «ЭПОТОС», при условии, что такие материалы и комплектующие: • соответствуют техническим характеристикам и параметрам, установленным производителем системы «ЭПОТОС» для заменяемых элементов;

		• отвечают требованиям действующим технических регламентов, национальных стандартов (ГОСТ, ТУ) и иных обязательных нормативных документов, применимых к средствам обеспечения пожарной безопасности; • имеют действующие сертификаты соответствия, декларации или иные документы, подтверждающие соответствие требованиям законодательства в области пожарной безопасности и промышленной безопасности (в т. ч. ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»); • обеспечивают сохранение заявленных характеристик системы «ЭПОТОС» (чувствительность, время срабатывания, эффективность тушения, диапазон рабочих температур и др.) и не приводят к ухудшению эксплуатационных и защитных свойств системы. Применение сторонних материалов и комплектующих подлежит предварительному согласованию с ответственным представителем Заказчика (п. 1.3) путём направления перечня планируемых к использованию позиций с приложением копий подтверждающих документов (сертификаты, паспорта, технические описания).
2.4.	Порядок сдачи и приемки результатов услуг	Результат оказания услуг оформляется актом выполненных работ.: • Вид работ, дата, время, продолжительность; • Марка и номер оборудования, на котором велись работы; • ФИО специалистов, выполнявших работы; • Перечень выполненных работ; • Результаты произведенных замеров, осмотров; • Выявленные неисправности (в случае ремонтных работ); • Израсходованные ТМЦ (номенклатура и

		количество); Предоставлять Заказчику запасные части высвобожденные после ремонта и технического обслуживания.
2.5	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг:	Совместно с актом приемки-передачи Исполнитель передает Заказчику акт выполненных работ, согласованную дефектную ведомость. Стоимость работ определяется на основании фактической затраченной трудоемкости и материалов.
2.6	Сроки ремонта	Срок реагирования по заявке Заказчика не более 24 часов.
Подраздел 3 Общие требования		
3.1	Для участия в Тендерной процедуре необходимо предоставить:	Предоставить комплект квалификационных документов (согласно требованиям АО "КТК" (сайт http://ktk.company).
3.2	Условия оплаты	Отсрочка платежа 60 календарных дней после подписания акта выполненных работ.
3.3	Предмет торгов	Стоимость 1 нормо/час, руб без НДС. На территории исполнителя. Стоимость времени в пути специалиста исполнителя руб/км Стоимость материалов, и запасных частей руб без НДС (предоставить расширенный перечень материалов и запасных частей, прайс лист использующихся при ремонтах и расценки на них).

Заместитель главного механика
«Разреза «Виноградовский»-филиала АО «КТК»
должность, организация разработчика ТЗ
Шелкович АН
подпись, инициалы, фамилия
«___» _____ 2026 г.

СОГЛАСОВАННО
Главного механик
«Разреза «Виноградовский»-филиала АО «КТК»
_____АнтонецА.В.
подпись, инициалы, фамилия
«___» _____
20___г.

СОГЛАСОВАННО
Заместитель директора по РЭО
«Разреза «Виноградовский»-филиала АО «КТК»
_____Серг Д.Г.
подпись, инициалы, фамилия
«___» _____
20___г.